

Карта заказа на блок дистанционного контроля и мониторинга технологических параметров БДКМ-GSM-I

Модификации прибора:

БДКМ - GSM - 1 - X - X - XXXX/XXXX

1. Измеряемый технологический технологический параметр:

У - уровень, м

Д - давление, МПа, КПа, кг/см²

Т - Температура, град. С

2. Входной сигнал:

0 - 0-5 мА

1 - 0-20 мА

2 - 4-20 мА

3. Граничные значения измеряемого технологического параметра (начало диапазона/конец диапазона).

Например: "БДКМ-GSM-1-Д-2-0/0,6 МПа" - прибор, предназначенный для работы совместно с датчиком давления, который имеет выходной сигнал 4-20 мА и диапазон измерения 0-0,6 МПа.

Заполненный опросный лист необходимо направить по электронной почте rdn@nt-rt.ru
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12